



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

Изх. № 92-00-283(1)
16.08.17.

ДО

Д-Р ИНЖ. ИВАН КАРАЛЕЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КИИП

БУЛ. „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ № 1

ГР. СОФИЯ

КОПИЕ

ИНЖ. НИКОЛАЙ СТАНКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ

В БЪЛГАРИЯ

КВ. „ПОЛИГОНА“

УЛ. "МИХАИЛ ТЕНЕВ" № 6

ГР. СОФИЯ

На вх. № 92-00-283/19.07.2017 г.

Относно: Предложения за допълнение към Методическите указания на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАЛЕЕВ,

Във връзка с Ваше писмо, получено в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с вх. № 92-00-283/19.07.2017 г. относно предложения за допълнение към Методическите указания на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС/Програмата) и Енергийна

гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 17-19

тел. 94 05900, факс 987 25 17

www.mrrb.government.bg

ефективност на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Ви информирам, че МРРБ подкрепя и двете предложения и при следващата промяна в Методическите указания (МУ) на НПЕЕМЖС същите ще бъдат отразени.

По-конкретно Вашето предложение за сгради, в които има изградени газови инсталации, *„при изготвяне на част „ОВКХТТГ“ да се предписват и спазват изискванията на чл. 171 и чл. 173 от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ“* ще бъде изрично записано. Тук следва да се отбележи, че раздел IV. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ от Методическите указания (Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2 от ПМС № 18 от 2015 г.) към Програмата реферира, че изпълнението на дейностите за енергийна ефективност по Програмата е съобразено с действащото законодателство в Република България, предвид което за сгради с изградени газови инсталации, при изготвяне на част „ОВКХТТГ“, следва да се спазват изискванията на законодателството в това число и на чл. 171 и чл. 173 от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

Второто Ви предложение - *„в процеса на прилагане на ЕСМ – топлоизолиране по фасади, подове и покриви, да бъдат спазени задължително изискванията на завода производител за полагане на топлоизолационните системи, както и да бъдат изпълнени изискванията на Ръководство за енергийно ефективно обновяване на ограждащите конструкции на сгради издадено от БАИС“*, министерството отново подкрепя предложената препоръка. Следва да се съобрази, че същото е относимо към изискването на чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ *„В строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 и отговарят на изискванията, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, и с наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от същия закон.“*, което е заложено в МУ на НПЕЕМЖС.

В допълнение на изложеното, считам че всички ръководства на браншови и професионални организации, в които има разписан технически указания за полагане

на топлоизолационните продукти и препоръки за правилно изпълнение на архитектурно-строителните детайли са важни и полезни за участниците в строително-инвестиционния процес.

ЗАМЕСТНИК - МИНИСТЪР:



МАЛИНА КРУМОВА

/

;