



## РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

№ *РС-50*.....

от *01.08.*..... 2013 г.

Във връзка със заявление вх.№ АУ 22-26/01.07.2013 г. и писмо вх.№ АУ 22-26/ 19.07.2013 г. от управителя на Предприятие „Трафоелектроинвест“ - „Национална електрическа компания“ ЕАД и необходимостта от изграждане на нова електропроводна линия ВЛ 110 кV от подстанция „Айтос“ до подстанция „Слънчев бряг - запад“ в участъка от стълб № 161 до стълб № 163, която ще осигури резервно захранване на подстанция „Слънчев бряг - запад“, качествено и надеждно електрозахранване на потребителите в области Бургас и Варна, на основание § 52, ал. 3 и ал. 4 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИДЗУТ/ (обн. ДВ, бр. 66 от 2013 г.), чл.148, ал.3 (в редакцията преди изм. и доп. на ЗУТ, обн. ДВ, бр. 66 от 2013 г.) и ал.4 и чл. 145, ал.2 (в редакцията преди изм. и доп. на ЗУТ, обн. ДВ, бр. 66 от 2013 г.), във връзка с чл.143, ал.1 и ал.2 и чл. 144, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), точка 2 от Решение № 35 от 20.01.2011 г. на Министерския съвет, с което енергиен линеен обект електропровод ВЛ 110 кV п/ст „Айтос“ – п/ст „Слънчев бряг – запад“ с трасе, преминаващо на територията на общините Несебър, Айтос, Бургас и Поморие, област Бургас е обявен за обект с национално значение, точка 2 от Решение № 771 от 21.10.2011 г. на МС, с което енергийният обект е определен за национален обект, Комплексен доклад изх.№ 16/28.06.2013г. за оценка на съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите, изготвен от “БИЛДКОНСУЛТ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Русе , ул. ”Епископ Босилков” № 16, представлявано от Милен Александров Горанов и Георги Георгиев Жеков и притежаващо Лиценз № ЛК 000066/ 10.06.2004г., издаден от МРРБ, със срок на валидност до 04.10.2014 г., придружен със Заповеди №№ РД-27-30/20.03.2013 г. и РД 02-14-2193/27.10.2011 г., влязъл в сила Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „ВЛ 110 кV п/ст „Айтос“ – п/ст „Слънчев бряг-

запад” в участъка от стълб № 161 до стълб № 163 за поземлени имоти 39164.11.437, 39164.11.438, 39164.11.439, 39164.11.440, 39164.11.461, 39164.11.462, 39164.11.464, 39164.12.27, 39164.12.33, 39164.12.104, 39164.12.138, 39164.12.638 и 39164.12.639 в землището на с. Кошарица, община Несебър, област Бургас, одобрен със Заповед № РД-02-14-176/14.02.2013 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, Писмо изх.№ 92-00-2202/31.05.2013 г. от община Несебър за приемане и определяне на еднократни обезщетения за учредяване на сервитут върху поземлени имоти в землището на с. Кошарица, община Несебър, засегнати от преминаването на електропровода и платежни нареждания за преведените суми, Решение № КЗЗ-07/09.05.2013 г. на Комисията за земеделските земи при МЗХ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи, нотариални актове за учредяване право на строеж и сервитут върху имоти засегнати от стъпките на стълбове №№ 161, 162А, 162В и 163, Решение № БС-247-ПР/09.11.2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда на Регионална инспекция – Бургас към Министерството на околната среда и водите, писмо изх.№ 3465/28.11.2012 г. от РИОСВ – Бургас относно изменението на инвестиционното предложение, Здравно заключение за оценка на инвестиционния проект изх. № 94-М-02/16.02.2011 г. от Регионална здравна инспекция – Бургас към Министерството на здравеопазването, становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност рег.№ ПО-3326/25.04.2012 г., съгласуване № 33-НН-45/09.01.2013 г. от Министерство на културата и писмо изх.№ 92-00-119/17.07.2013 г. от директора на музей „Старинен Несебър“

## **РАЗРЕШАВАМ**

### **НА „НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ” ЕАД,**

със седалище и адрес на управление гр. София 1000, СО - район „Оборище”, ул. „Триадица” № 8, ЕИК 000649348, представлявано от инж. Владимир Инков – изпълнителен директор, притежаващо Лицензия за извършване на дейността „Пренос на електрическа енергия” № Л-147-04/17.12.2004 г. на ДКЕВР, да извърши предвидените строителни и монтажни работи в съответствие с одобрените работни проекти, неразделна част от разрешението за строеж, за:

„ВЛ 110 кV п/ст „Айтос“ – п/ст „Слънчев бряг-запад“ в участъка от стълб № 161 /ПИ 11.461/ до стълб № 163 /ПИ 12.138/, линеен строеж в землището на с. Кошарица, община Несебър, област Бургас.

Строежът е **първа категория** съгласно чл.137, ал.1, т.1, буква „б“ от ЗУТ и чл.2, ал.2, т.1 от Наредба № 1/30.07.2003г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи.

В процеса на строителството да се спазят изискванията на действащата нормативна уредба и препоръките от съгласувателните писма и становища на централните и териториални администрации, на специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

За одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж е платена такса в размер на 750 лв. с преводно нареждане от 01.07.2013 г. до Инвестбанк – клон Централен, съгласно Инструкция № 3/17.12.2001г. на МРРБ за прилагане на раздел IV от Тарифа № 14 за таксите, събирани в системата на МРРБ и от областните управители. (обн. ДВ бр.111/28.12.2001 г.)

Приложение, неразделна част от разрешението за строеж: Решение № БС-247-ПР/09.11.2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда на Регионална инспекция – Бургас към Министерството на околната среда и водите.

На основание чл.149, ал.4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, чрез МРР.

**МИНИСТЪР:**

**ДЕСИДАВА ТЕРЗИЕВА**





МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ  
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ – БУРГАС

гр.Бургас, ж.к "Лазур", ул. "Перушица" № 67, п.к.219, тел:813-205, факс:813-200; e-mail:rijosvbs@unacs.bg

**РЕШЕНИЕ № БС-247-ПР/09.11.2009 г.**

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда**

На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредба за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС

**РЕШИХ**


да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на електропровод – ВЛ 110 п/ст „Айтос” – п/ст „Слънчев бряг – Запад”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Трафоелектроинвест” – НЕК-ЕАД  
гр. София 1408, бул. „П. Ю. Тодоров” № 24

**Кратко описание на инвестиционното предложение:**

Инвестиционното предложение третира връзката на бъдещата п/ст „Слънчев Бряг - Запад” към преносната система на 110 кV. Едното от ел. захранванията на подстанцията ще бъде чрез разкъсване на съществуващата ВЛ 110 кV „Емона”, а другото – чрез нова електропроводна линия от п/ст „Айтос”, която е и предмет на настоящото инвестиционно предложение. Разгледани са пет варианта за трасе на електропроводната линия, като всички преминават през териториите на общините Айтос, Бургас, Поморие и Несебър, Област Бургас. Приет е IV-ти вариант на трасето на електропровода. Той излиза от п/ст „Айтос”, разположена в западната част на града, на около 80 м южна посока пресича шосето за с. Пирне и от репер RB114 чупи на югоизток, след това на североизток, пресичайки ж.п. линията южно от града. След пресичане на шосето за Бургас /RB17/ променя посоката си в източна. Минава северно от с. Съдиево в близост до язовир (от южната му страна), навлизайки в пресечен терен – южната част на Малка Айтоска планина.

Следващата част от трасето (висока планинска част) се състои от три участъка с посоки североизток и изток, североизток - RB18 - RB110 от с. Съдиево до с. Белодол – трасето минава северно от с. Дрянковец, северно от с. Драганово, южно от с. Белодол. В тази част трасето преквърля планински ридове с различно разположение. Репер RB110А лежи в направлението на трасето между RB110 и RB111 в имот № 527, продължава в североизточна посока и достига до RB111, който лежи в направлението на трасето между RB111 и RB112 в имот № 295. От RB111, източно от с. Бата трасето продължава на североизток по занижаващ се терен се спуска към долината на р. Хаджийска. Пресича реката източно от с. Гълъбец до RB112А. От там чупи в югоизточна посока достигайки репер RB112В, пресича напоителен канал и минава успоредно на яз. Порой на около 1.5 км от него. Минава югозападно на с. Гюльовца и с. Оризаре, пресича напоителен канал и достига до репер RB213а≡ RB213б. От там продължава в източна посока до репер RB213С, продължава до RB214а, след което чупи



североизточна посока към репер RB215a – п/ст „Слънчев бряг-запад“. Земите са предимно земеделски – ниви. В участъка от репер RB111 до с. Гълъбец се засягат обширни лозя.

Дължината на трасето е около 48.798 км. По тази дължина ще се разположат около 160 типови стоманорешетъчни срълбове – болтова конструкция. За стъпките на тези стълбове ще е необходима обща площ от около 3200 m<sup>2</sup>. Максималната ширина на просеките ще е 30 m. Следователно, максималната площ на просеките ще възлезе на около 116.3 дка.

В п/ст «Слънчев бряг-запад», който е в процес на строителство, ще бъдат монтирани два трансформатор 112/20kV с мощност 25/31.5 MW с преводно отношение 110±15%/20 kV, регулируеми пос товар.

Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение попада защитена зона (ЗЗ) „Айтоска планина“ с код BG 0000151 за съхранение на природните местообитания и на дивата флора и фауна и ЗЗ „Емине“, с код BG 0002043 за опазване на дивите птици.

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на т. 3, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3, буква „а“ и ал. 2 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаните по-горе защитени зони.

## МОТИВИ:

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционно предложение е с голям обхват и мащабност, но в резултат от реализацията му се очаква незначително въздействие върху околната среда. Дължината на трасето е около 48.798 км. По тази дължина ще се разположат около 160 типови стоманорешетъчни срълбове – болтова конструкция. За стъпките на тези стълбове ще е необходима обща площ от около 3200 m<sup>2</sup>. Максималната ширина на просеките ще е 30 m. Следователно, максималната площ на просеките ще възлезе на около 116.3 дка.

2. Технологичният процес при подстанциите е пренасяне и разпределение на електрическа енергия, при което за самия процес не са необходими природни ресурси.

3. Въздушните електропроводни линии представляват надземно изградена система проводници и стълбове, предназначени за пренос на електрическа енергия с високо напрежение. Обслужването им в процеса на редовна експлоатация се състои в периодично обхождане за контрол на състоянието и извършване, при необходимост, на ремонтни работи. Отпадъци ще се формират само в периода на строително-монтажни работи или ремонтна дейност.

4. Не се очаква емисии на вредности, които да променят качеството на въздушната среда, водите, почвата и земните недра.

5. ВЛ 110 kV е източник на електромагнитно поле с промишлена честота, шум и вибрации. При проектирането на ВЛ са взети мерки за гасене на вибрациите, поради което не се очаква опасност за обслужващия персонал и населението. Височината на окачване на проводниците гарантират нивото на напрегнатостта на електромагнитното поле под електропроводите да е под 5 kV/m, което не ограничава престоя на хора и животни.

6. Съществува известен риск от инциденти при монтирането и експлоатацията на обекта, също и в резултат на бедствия и аварии, но при спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум.

7. Необходимостта от изграждане на п/ст 110/20 kV „Слънчев бряг-запад“ е продиктувана от нарастването на консуматорите в района на к.к. „Слънчев бряг“, гр. Свети Влас и близкия до тях район. Реализацията на обекта ще осигури качествено и с необходимите параметри електрозахранване на консуматорите в района.

ЗЯРНИ КОПИЯ  
Подпис: \_\_\_\_\_



II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Трасето на електропровода преминава през териториите на общините Айтос, Бургас, Поморие и Несебър.

В Община Айтос трасето преминава през землищата на: гр. Айтос ЕКАТТЕ 00151 – местностите „Пирненски бахчи“, „Стамбол сърта“, „Кара меше“, „Меселим дере“, „Кара пелит“ и „Герена“, като се засягат общо 154 броя имоти с обща площ 7846.031 дка; с. Съдиево ЕКАТТЕ 70473 – местностите „Дермен яка“, „Комнията“, „Дюзлюка“, „Балабанка“, „Хисаря“, „Бункера“ и „Азмака“, като се засягат общо 78 броя имоти с обща площ 1129.941 дка; с. Дрянковец ЕКАТТЕ 23889 – местностите „Текме тарла“, Айтоски път“, „Дерменолу“, „Чималски сърт“ и „Чарк узу“, като се засягат общо 73 броя имоти с обща площ 2105.288 дка и с. Мъглен ЕКАТТЕ 49477 – местността „Йонсула“, като се засягат общо 21 броя имоти с обща площ 258.930 дка.

В Община Бургас трасето преминава през землището на с. Драганово ЕКАТТЕ 23090 – местностите „Корията“ и „Керез баир“, като се засягат общо 15 броя имоти с обща площ 3018.651 дка.

В Община Поморие трасето преминава през землищата на: с. Белодол ЕКАТТЕ 27440 – местностите „Пладнището“, „Разсадника“ и „Воденицата“, като се засягат общо 20 броя имоти с обща площ 1951.828 дка; с. Бата ЕКАТТЕ 02810 – местностите „Градобитното“, „Квартала“, „Папура“, „Черешите“, „Бяло поле“, „Чернозема“, „Скалата“, „Бежаната“ и „Могилите“, като се засягат общо 73 броя имоти с обща площ 3987.550 дка; с. Гълъбец ЕКАТТЕ 18229 – местностите „Летището“, „Градобитното“, „Пладнището“, „Речката“ и „Изворите“, като се засягат общо 70 броя имоти с обща площ 2570.148 дка; с. Горица ЕКАТТЕ 16064 – местност „Ливадите“, като се засягат общо 6 броя имоти с обща площ 49.004 дка и с. Порой ЕКАТТЕ 57790 – местностите „Мъртвицата“, „Пясъка“ и „Могилите“, като се засягат общо 48 броя имоти с обща площ 490.231 дка.

В Община Поморие трасето преминава през землищата на: с. Гюльовца ЕКАТТЕ 18469 – местностите „Айкъна“, „Корията“, „Торницата“ и „Тодоша“, като се засягат общо 55 броя имоти с обща площ 493.191 дка; с. Оризаре ЕКАТТЕ 53822 – местностите „Корията“ и „Айкъна“, като се засягат общо 41 броя имоти с обща площ 614.303 дка; с. Тънково ЕКАТТЕ 73571 – местностите „Корията“, „Малкия осенак“, „Дренака“ и „Габрака“, като се засягат общо 24 броя имоти с обща площ 1506.666 дка и с. Кошарица ЕКАТТЕ 39164 – местностите „Читърлъка“, „Казакова курия“, „Липака“, „Гюргенлика“, „Торницата“, „Кору дере“, „Драката“, „Разлива“ и „Дренака“, като се засягат общо 76 броя имоти с обща площ 731.921 дка.

Общата дължина на трасето е около 48.798 км.

2. В обхвата на разглеждания обект няма чувствителни територии, защитени обекти и природни забележителности.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Част от трасето на електропровода попада защитена зона (ЗЗ) „Айтоска планина“ с код BG 0000151 за съхранение на природните местообитания и на дивата флора и фауна и ЗЗ „Емине“, с код BG 0002043 за опазване на дивите птици. Имотите през които ще преминава трасето не засягат защитена територия, определена по ЗЗТ.

2. Не се очаква фрагментация на местообитания и изолация на животински видове, тъй като естеството на инвестиционното предложение е за изграждане на въздушна линия.

3. Предвидения обект е въздушен и линеен. Необходима площ за основите на всеки стълб е около 20 м<sup>2</sup>, а общата необходима площ за полагане на фундаментите на всички стълбове е 3 200 м<sup>2</sup>. Т.е. реализирането на проекта е свързано с пряко въздействие върху малка площ - 3 200 м<sup>2</sup>.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Трасето на ВЛ 110kV п/ст „Айтос“ – п/ст „Слънчев бряг-запад“ ще минава през 14 населени места от общините Айтос, Бургас, Поморие и Несебър. По време на експлоатацията

ВЯРНО С ОБЕКТИВА  
Подпис:

на въздушните електропроводи въздействието върху компонентите на околната среда се изразява в повишаване стойностите на естественото електромагнитно поле, промяна на нивото на шума в района и при определени условия индуцирането на вибрации и трептения. Обхвата на тези фактори представлява ивица с ос оста на електропровода и широчина 21.2 м, като на границата на електромагнитното поле достига естествени фон на местността. В границата на тази ивица няма наличие на населени места, оито да бъдат изложени на въздействие от електромагнитно поле.

2. Продължителността на въздействието е непрекъсната по време на експлоатация на електропровода. Честотата на пребиваване е в зависимост от необходимостта от извършване на дейности в близост до електропровода. Ниските стойности на интензитета на ЕМП не предизвикват необратими промени в организма.

3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

**V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:**

За инвестиционното предложение, постъпило със заявление и обява са информирани Общинската администрация Айтос, Бургас, Поморие и Несебър и засегнатото население. Няма информация за получени възражения по законосъобразност срещу осъществяването на инвестиционното предложение.

### **ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Да се проведе инженерно-геоложко проучване на терените, върху които ще се изпълнят строителните работи.

2. По време на строителството да не се допуска вторично замърсяване на атмосферния въздух, като при сухо време и интензивност на работа да се оросяват строителните площадки.

3. Отделеният по време на строителство хумусен пласт да се съхранява на площадката и да се използва при рекултивация и оформяне на зелените площи.

4. Да се изготви схема за събиране, временно съхраняване и транспортиране на отпадъците, образувани по време на строителството и експлоатацията на обекта, която да отговаря на нормативните изисквания по управление на отпадъците.

*Настоящото решение не отменя задължения на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността, съгласно действащата нормативна уредба.*

*При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителя/ новия възложител трябва да уведоми РИОСВ град Бургас до 14 дни след настъпване на измененията*

*Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.*

**ИНЖ. К. МИЛЕВА**

За Директор на РИОСВ-Бургас

/Заповед № РД-739/09.11.2009 г. на

Министъра на околната среда и водите/

