



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
ОКОЛНА СРЕДА

---

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2

### ОБХВАТ НА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

ЗА

**ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР „БАБИНЕЦ“ КЪМ  
ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА НА ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА“**

----- [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg) -----

*Този документ е създаден във връзка с АДФП № Д-34-120/14.11.2019 г. по процедура №BG16M1OP002-1.018 „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“*



---

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2

### СЪДЪРЖАНИЕ

<b>1. ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА.....</b>	<b>4</b>
<b>2. ЦЕЛ НА ПРОЕКТНАТА РАЗРАБОТКА.....</b>	<b>4</b>
<b>3. ИЗХОДНИ ДАННИ.....</b>	<b>4</b>
<b>4. ОБХВАТ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО НАМЕРЕНИЕ.....</b>	<b>5</b>
4.1 Обхват на дейността.....	5



## ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2

### СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ

Таблица 6.1-1 Обхват на инвестиционно намерение за финансиране по ПОС 2021-2027 г. за гр. Горна Оряховица .....	5
---	---



## ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2

### 1. ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА

Инвестиционното намерение е на база идентифицираните в Регионалното прединвестиционно проучване (РПИП за „ВиК Йовковци“ ООД гр. Велико Търново) мерки за постигане на съответствие с приложимото национално и европейско законодателство за всички агломерации над 10 000 ЕЖ. Идентифицираните инвестиционни мерки са предложени за финансиране по оперативна програма околна среда (ПОС) 2021 – 2027 г. и ще подпомагат изпълнението на целите в Рамковата директива за водите (РДВ), както и Директива 91/271/ЕИО.

Инвестиционното намерение **засяга реконструкция на 1 бр. напорен резервоар по водоснабдителната система на гр. Горна Оряховица.**

### 2. ЦЕЛ НА ПРОЕКТНАТА РАЗРАБОТКА

Общата цел на проекта е постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на отпадъчните води, както и ефективно усвояване на средствата от Европейския съюз, изготвяне на необходимите Формуляри за кандидатстване за европейско финансиране в съответствие с чл. 101 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета; (Регламент № 1303/2013 г.) и съответните актуални регламенти за прилагане, анекси и приложения и идейни проекти за агломерации над 10 000 ЕЖ за обособена територия, обслужвана от „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.

### 3. ИЗХОДНИ ДАННИ

- Прединвестиционно проучване - РПИП за обособена територия на „ВиК Йовковци“ ООД гр. Велико Търново, в частта за водоснабдителни системи;
- Данни за съществуващите съоръжения;
- Административни данни за собственост на имота;
- Геодезична основа;

----- [www.eufunds.bg](http://www.eufunds.bg) -----

Този документ е създаден във връзка с АДФП № Д-34-120/14.11.2019 г. по процедура №BG16M1OP002-1.018 „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“, по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“



## ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2

### 4. ОБХВАТ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО НАМЕРЕНИЕ

**„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР „БАБИНЕЦ“ КЪМ ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА НА ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА“** съгласно приетите предвиждания в одобрения РПИП за „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.

Обекта се категоризира спрямо ЗУТ като обект II<sup>ра</sup> категория.

#### 4.1 ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА

##### Общи положения

В резервоарите по водоснабдителната система на гр. Горна Оряховица са констатирани недостатъци, които определят спешни мерки за реконструкция на строително-конструктивни елементи, подмяна на тръбни разводки и арматура, представени в следващата таблица.

**Таблица 4.1-1 Обхват на инвестиционно намерение за финансиране по ПОС 2021-2027 г. за гр. Горна Оряховица**

Резервоар	Година на изграждане	Експлоатационно състояние		Наличие на SCADA
		Оборудване	Строителни конструкции	
Реконструкция на резервоар НР „Бабинец“, V = 100 m <sup>3</sup> .	1975 г.	Лошо – тръбна разводка за подмяна и подмяна на цялостната арматура с нова с ел. задвижки и контролери.	Необходимост от рехабилитация на строително конструктивни елементи, според констатираните проблеми.	Необходимо е изграждане на нова