



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР

Изх. № 91-00-151./14.09.2012 г.

ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА
ОБЕКТ: „ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ЗА
ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. ЧЕРНИЦА, ГР.
СУНГУРЛАРЕ, С. СЛАВЯНЦИ, С. ЧУБРА, С.
МОКРЕН, С. ПЪДАРЕВО И ПОЛЕВИ
УЧЕБЕН ПОЛИГОН „НОВО СЕЛО“.

Относно: Разяснения по поставени въпроси до 13.09.2012 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки правим настоящето разяснение по следните поставени въпроси:

Въпрос 1: В минималните изисквания за технически възможности е написано, че участникът трябва да разполага с „Минимален специализиран състав на всеки екип за работа с чугунени тръби: - 2 монтажника чугунени тръби" и „Минимален специализиран състав на всеки екип за работа с полиетиленови тръби - 2 монтажника полиетиленови тръби".

Ние не разполагаме с информация за съществуването на специалности с подобни имена. Удоволението, което покрива горните изисквания според нас е:

- за чугунени тръби - „**Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи -Външни ВиК мрежи**“;
- за полиетиленови тръби - „**Заварчик на тръби от ПЕВП (или РЕHD)**“;

Моля за уточнение дали Възложителят ще приеме, че удостоверения с посочените от нас имена на специалности покриват минималните изисквания.

Правим следните разяснения: Да. Възложителят ще приеме удостоверения с горепосочените наименования на специалности за покриване на минималните изисквания.

Въпрос 2: В минималните изисквания за технически възможности е записано, че участникът трябва да разполага с „Един строителен инженер със специалност „Пътно строителство“ с минимален стаж 5 (пет) години за работа на строителни обекти“.

Моля за уточнение дали Възложителят ще приеме, че специалист, притежаващ удостоверение със специалност „Транспортно строителство“ покрива минималните изисквания.

Правим следните разяснения: Съгласно минималните изисквания за технически възможности е необходимо участникът да представи в инженеро-техническия си екип строителен инженер със специалност „Пътно строителство“.

Въпрос 3: В техническата спецификация на стр.3 е уточнен вида на тръбите, които са за PN10 и PN16, а на стр.9, т.а) е записано, че фланшовите връзки трябва да са за PN25. В приложените количествени сметки PN не е уточнен.

Моля уточнете за какво PN трябва да бъдат всички фитинги и арматура.

Правим следните разяснения:

1. Всички фасонни части в шахти и по трасето на участъка от чугун са предвидени от чугун за PN 16.
2. Всички фасонни части в шахти на участъка от полиетилен са предвидени от чугун за PN 16.
3. Всички фасонни части по трасето на участъка от полиетилен /извън шахти/ са предвидени от полиетилен с налягането на тръбопровода в съответния участък.

Въпрос 4: Предвид сериозния характер и изключително високите критерии за оценка на горечитираната обществена поръчка и съвпадението със сезона на отпуските, бихме искали да Ви помолим да преразгледате сроковете за предаване на офертите.

Правим следните разяснения: Предвид важността на проекта и обвързаността му с международни споразумения, финансирането на строително-монтажните работи (СМР) на обекта е осигурено приоритетно с Постановление на Министерския съвет № 49/2012г. Предварителните графици за изпълнение на строителството са съгласувани с представители на въоръжените сили на САЩ. Определените в обявлението на обществената поръчка срокове са установени съгласно чл. 64, ал.2 от ЗОП.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР: (п)

ДОБРОМИР СИМИДЧИЕВ