



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на регионалното развитие и благоустройството  
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР

---

Изх. № 91-00-159/18.09.2012 г.

ДО  
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ  
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:  
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА  
ОБЕКТ: „ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ЗА  
ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. ЧЕРНИЦА, ГР.  
СУНГУРЛАРЕ, С. СЛАВЯНЦИ, С. ЧУБРА, С.  
МОКРЕН, С. ПЪДАРЕВО И ПОЛЕВИ  
УЧЕБЕН ПОЛИГОН „НОВО СЕЛО“.

Относно: Разяснения по поставени въпроси до 17.09.2012 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29 от Закона за обществените поръчки правим настоящето разяснение по следния поставен въпрос:

Въпрос 1: В Количествените сметки - част от документацията за участие за горната обществена поръчка са посочени следните позиции: „*ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪТИЩА В ЗЕМНИ ПОЧВИ*“, „*ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪТИЩА В СКАЛНИ ПОЧВИ*“ и *ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ВОДНИ ОБЕКТИ*“.

Моля да уточните какво се включва в позициите „*ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ВОДНИ ОБЕКТИ*“ с ед. мярка метри, като имате предвид, че в подобните позиции „*ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪТИЩА В ЗЕМНИ ПОЧВИ*“ и *ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪТИЩА В СКАЛНИ ПОЧВИ*“ са посочени подробно видовете съпътстващи строително-монтажни работи със съответните количества.

Правим следните разяснения: В позициите „ХОРИЗОНТАЛНО СОНДИРАНЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ВОДНИ ОБЕКТИ“ в единичната мярка м.л. е включена цена само за операцията хоризонтално сондиране. При тези преминавания няма обсадна тръба. Чугунените тръби са включени в монтажната част на КСС за съответния участък на водопровода.

**ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР: /п/**

**ДОБРОМИР СИМИДЧИЕВ**