



РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

№ РС-д.р.....

от 08.05.....2018 г.

Във връзка със заявления с вх. № АУ22-20/ 23.04.2018 г. и № АУ22-20-(1)/ 02.05.2018 г. от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и предвид необходимостта от ремонт на ВЛ 220 kV „Камчия“ в участък от стълб №1 до стълб № 228, който включва подмяна на съществуващите стълбове по метода „стъпка в стъпка“ със стълбове, тип болтова конструкция с триъгълно разположение на проводниците, подмяна на съществуващата арматура и изолация с нови, подмяна на проводниците с една тройка стомано – алуминиеви проводници тип АСО-500 и монтаж на мълниезащитни въжета, на основание чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „а“ и ал. 4, чл. 152, ал. 2, чл. 182, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и § 26 от ПЗР към Закона за енергетиката, във връзка с чл. 145, ал. 1, т. 3, буква „а“, чл. 143, чл. 144, ал. 1 от ЗУТ; Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект с основните изисквания към строежите, изготвен от „Стрикт“ ООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. „Виктор Юго“ № 20, представлявано от Николай Василев Николов, притежаващо Удостоверение № РК-0313/ 15.10.2014 г., издадено от ДНСК; технически контрол на част „Конструктивна“, извършен от инж.Илия Димитров Димитров с рег. № 0353, издадено от КИИП; Протокол № 71-2013/ 11.12.2013 г. за прехвърляне на активи от „Национална електрическа компания“ ЕАД на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и Приложение № 1С към протокола за активите и оптичната мрежа; становище с рег. № 1983пс-521/ 06.10.2017 г. на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“; писмо с изх. № ОВОС-58/ 29.09.2017 г. от Министерството на околната среда и водите; становище с изх. № 33-НН-223/ 16.03.2018 г. на Министерството на културата; писмо с изх. № 11873/ 13.09.2017 г. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД; становище с рег. № 804000-10134/ 05.12.2017 г. на Областна дирекция на МВР – гр.Сливен; становище с рег. № 326000-11758/ 06.10.2017 г. на Областна дирекция на МВР – гр.Ямбол; разрешение за специално ползване № РСПП-117/ 02.04.2018 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“;

разрешение за специално ползване № РСПП-48/ 02.02.2018 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“; разрешение за специално ползване № РСПП-49/ 02.02.2018 г. от Агенция „Пътна инфраструктура“; писма с изх. № 1915/ 11.09.2017 г. и № 1916/ 11.09.2017 г. на Поделение „Сигнализация и комуникация“ – Пловдив; становища с изх. № 1552/ 13.09.2017 г. и изх. № 1553/ 13.09.2017 г. на Регионално поделение „Енергосекция“ – Пловдив; становища с изх. № 473/ 09.10.2017 г. и изх. № 475/ 09.10.2017 г. на Железопътна секция Бургас; писма с изх. № ЖИ-42583/ 30.11.2017 г. и № ЖИ-42585/ 30.11.2017 г. на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“

РАЗРЕШАВАМ

НА „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД

с административен адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 201, ЕИК 175201304, представлявано от инж. Ангелин Николаев Цачев, да извърши предвидените строителни и монтажни работи съгласно одобрения на основание Заповед № РД-02-15-64/ 07.07.2017 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството работен проект, неразделна част от разрешението за строеж за обект:

„Ремонт чрез подмяна стълбовете, проводници и мълниезащитно въже (стъпка в стъпка) на 220 kV „Камчия“ от п/ст „ТЕЦ Марица – Изток 2“ до подстанция п/ст „Карнобат“ в участъка от ст. № 1 до ст. № 228 на териториите на четири области – Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас със следните етапи:

Етап № 1 – Ремонт на ВЛ 220 kV „Камчия“ от линейния портал на ОРУ в п/ст „Марица-Изток 2“ до ст. № 56 с дължина по надлъжен профил 20,094 км;

Етап № 2 – Ремонт на ВЛ 220 kV „Камчия“ от ст. № 56 до ст. № 163 с дължина по надлъжен профил 41,523 км;

Етап № 3 - Ремонт на ВЛ 220 kV „Камчия“ от ст. № 163 до ст. № 228 с дължина по надлъжен профил 24,255 км;

Строежът е първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗУТ и чл. 2, ал. 2, т. 1, от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи.

В процеса на строителството да се спазят изискванията на действащата нормативна уредба и препоръките от съгласувателните писма и становища на

централните и териториални администрации, на специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

За одобряване на проекта и за издаване на разрешение за строеж е платена такса в размер на 4500 лв., с платежни нареждания за плащане на сметка на МРРБ в БНБ, съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители (одобрена с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г., обн. ДВ, бр. 94 от 1998 г., изм. ДВ бр.102/ 04.12.2014 г.).

На основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ, разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

МИНИСТЪР:



НИКОЛА ИВАНОВ



Зам. - министър:

Д. Киколова

Заповед за заместване

№ *10-02-14-409, 08.05.2018г.*