



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

№ РС-94/02.12.2024г.

Във връзка със заявление вх. № АУ22-61/21.10.2024 г. и писмо вх. № АУ22-61-(1)/25.11.2024г. от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД и предвид необходимостта от реконструкция на съществуващата въздушна електропроводна линия 110kV „Долина“, включваща подмяна на стълбове по цялата дължина на реконструируания участък, монтиране на две тройки проводници и мълниезащитно въже с вградени оптични влакна с цел увеличаване на преносната способност и осигуряване на надеждна работа на електропреносните съоръжения, на основание чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „а“ и ал. 4, чл. 145, ал. 1, т. 3, буква „а“, чл. 144, ал. 1 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ); комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект с основните изисквания към строежите, изготвен от ДЗЗД „Надзор Високо Напрежение“ с участници в обединението: „СС-Консулт“ ЕООД с Удостоверение № РК-0529/14.07.2020 г., издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), „Билдконсулт“ ЕООД с Удостоверение № РК-0137/22.01.2024 г., издадено от началника на ДНСК и „Про Консултинг“ ЕООД с Удостоверение № РК-0719/18.05.2022 г., издадено от началника на ДНСК ; технически контрол и оценка по част „Конструктивна“, упражнен от инж. Спас Цветанов Вучков с Удостоверение № 00353, издадено от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране; писмо с изх. №ОВОС-56-(11)/25.09.2024г. на Министерството на околната среда и водите; писмо с изх. № 7000-4101/23.08.2023 г. на Национален институт за недвижимо културно наследство, Министерството на културата; становище с рег. № 1983пс-38/06.06.2024 г. на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“; Разрешение за специално ползване на пътищата № РСПП-5/ 01.07.2024 г., издадено от Областно пътно управление – Варна, Разрешение за специално ползване на пътищата № 26/ 19.07.2024 г., издадено от Областно пътно управление – Добрич; съгласувана графична част от 09.08.2024г. от „Електроразпределение Север“ АД; писмо с изх. № ВП-1613/26.06.2024г. на

„Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД; писмо с изх. № ПТО-СП-281/03.07.2024г. на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД; съгласувана графична част от 20.06.2024г. от „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД; писмо с изх. № БТГ 24-00-1248(5)/10.07.2024 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД; писмо с изх. № OUTd2249/24.06.2024г. на „А1 България“ ЕАД; съгласувателно становище с рег. индекс 95-Е-684/17.06.2024г. на „Виваком България“ ЕАД – офис Варна; писмо с изх. № ТП-50-974/30.05.2024г. на „Цетин България“ ЕАД;

РАЗРЕШАВАМ

НА „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД

с административен адрес гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 201, да извърши предвидените строителни и монтажни работи съгласно одобрения на основание Заповед № РД-02-15-177/22.11.2024 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството работен проект, неразделна част от разрешението за строеж за обект: **„Реконструкция на ВЛ 110 kV „Долина“**, преминаващ през землищата на с. Червенци, с. Метличина, с. Караманите, с. Брестак и гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна, с. Полковник Савово, с. Орляк, с. Жегларци, Войниково и гр. Тервел, община Тервел, област Добрич, с. Векилски, община Никола Козлево, област Шумен.

Строежът е **втора** категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б“ и „н“ от ЗУТ.

В процеса на строителството да се спазят изискванията на действащата нормативна уредба и препоръките от съгласувателните писма и становища на централните и териториални администрации, на специализираните контролни органи и експлоатационните дружества.

За одобряване на проекта е платена такса в размер на 3000 лв. и за издаване на разрешение за строеж е платена такса в размер на 1500 лв., с платежно нареждане за плащане на сметка на МРРБ в БНБ, съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители (одобрена с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г., обн. ДВ, бр. 94 от 1998 г., изм. ДВ бр.102/04.12.2014г.).

Разрешение за строеж

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

МИНИСТЪР:.....
ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА-КАСАБОВА

